

# 宅内排水設備工事申請書チェック表

須坂市水道局上下水道課

申請場所	
申請者	
指定工事店	
責任技術者	(印)

	チェック項目	チェック欄	
		責任技術者	上下水道課
書類	申請書の必要項目がすべて記入されているか		
	申請書の添付書類が全て付いているか		
	位置図に取付管の位置が記載されているか		
	既設排水施設使用届けが付いているか		
	同意書が付いているか(他人の土地・排水設備を使用する場合)		
設計 (屋内)	器具トラップの最小口径は適正か(表3-6)		
	屋内排水管の管径及び勾配は適正か(表3-7)		
	地中又は床下の管径は50mm以上か		
	阻集器が必要か、また種類は適正か		
	ディスプレイを使用していないか		
	掃除口(プラグ)が必要か(床下で2箇所以上合流する場合)		
設計 (屋外)	敷地及び建物の確認を行ったか		
	既存の排水施設、埋設物の調査を行ったか		
	分流式排除方法(雨水が流入しない構造)となっているか		
	使用材料は規格品か		
	管内流速は基準値の範囲内か		
	污水管の管径及び勾配は適切か		
	管路延長は適切か(管径の120倍を超えない)		
	土かぶりは30cm以上確保されているか		
	ますの口径は適切か(表3-8)		
	2箇所以上の合流の場合、ますの口径が200mmになっているか		
	便所からの柵は45°の落差付を使用しているか		
	柵の設置場所は起終点、管種・管径・勾配の変化点、会合点及び屈曲点に入っているか		
	柵蓋の種類は適切か		
	車両等の荷重がかかる箇所には、保護鉄蓋になっているか		
	二重トラップとなっていないか		
	阻集器が必要か、また種類・容量は適正か		
平面図 縦断面図	平面図・縦断面図の記載方法は適切か(表3-2、3-3)		
	平面図に方位が記載されているか		
	縦断面図の数値に計算ミスがないか		
特定事業所	特定施設を設置しているか		
	除外施設が必要か		