

# 浄水水質検査結果書

No. 2148

平成29年8月22日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス13番11号  
 一般社団法人 長野市薬剤師会  
 会長



平成29年8月3日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫					
採水年月日	平成29年8月3日	種別	浄水(全)			
採水場所(水道名等)	(110 高区配水池系)					
採水者氏名	(所属) 塩野浄水場					
天候	前日曇	当日晴	気温	25℃	水温	20℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果	
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.005 mg/l	
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 mg/l 未満	
カドミウム	0.003mg/l以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002 mg/l	
水銀	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 mg/l 未満	
セレン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 mg/l 未満	
鉛	0.01mg/l以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l以下	0.005 mg/l 未満	
ヒ素	0.01mg/l以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l以下	0.02 mg/l 未満	
六価クロム	0.05mg/l以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l以下	0.03 mg/l 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l以下	0.01 mg/l 未満	
シアン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l以下	7.1 mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.9 mg/l	マンガン	0.05mg/l以下	0.005 mg/l 未満	
フッ素	0.8mg/l以下	0.06 mg/l	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0 mg/l	
ホウ素	1.0mg/l以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	56 mg/l	
四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l以下	127 mg/l	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02 mg/l 未満	
ビス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l以下	0.001 µg/l 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l以下	0.001 µg/l 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 mg/l 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005 mg/l 未満	
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2 mg/l	
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし	
クロホルム	0.06mg/l以下	0.002 mg/l	臭気	異常でないこと	異臭なし	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 mg/l	色度	5度以下	0.5度未満	
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 mg/l	濁度	2度以下	0.1度未満	
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.28 mg/l(採水者測定)	
判定及び意見	上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成29年8月3日～平成29年8月21日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長					


# 浄水水質検査結果書

No. 2149

平成29年8月22日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス13番11号  
一般社団法人 長野市薬剤師会  
会長



平成29年8月3日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫			
採水年月日		平成29年8月3日	種別	浄水(全)	
採水場所(水道名等)		(111 低区配水池系)			
採水者氏名		(所属) 塩野浄水場			
天候 前日曇		当日晴		気温 24℃	水温 23℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.003 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	7.2 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	3.1 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.06 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	5.1 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	67 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	154 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シストランズ-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	6.9
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5度未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l	濁度	2度以下	0.1度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.22 mg/l (採水者測定)
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成29年8月3日～平成29年8月21日				
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者	検査部長				


# 浄水水質検査結果書

No. 2150

平成29年8月22日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス13  
一般社団法人 長野市薬剤師会  
会長



平成29年8月3日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫			
採水年月日		平成29年8月3日	種別	浄水(全)	
採水場所(水道名等)		(112 第八配水池系)			
採水者氏名		(所属) 塩野浄水場			
天候 前日曇		当日晴		気温 23℃	水温 22℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	9.3 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.5 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.10 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	6.3 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.03 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	88 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	173 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
ビス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.4
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5度未満
ジブromoklorometan	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.30 mg/l (採水者測定)
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成29年8月3日～平成29年8月21日				
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者					

# 浄水水質検査結果書

No. 2151

平成29年8月22日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス13  
一般社団法人 長野市薬剤師会  
会長



平成29年8月3日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫			
採水年月日		平成29年8月3日	種別	浄水 (全)	
採水場所 (水道名等)		(113 南原配水池系)			
採水者氏名		(所属) 塩野浄水場			
天候 前日曇		当日晴		気温 25℃	水温 27℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.008 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.003 mg/l
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアニン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	7.2 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.7 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.06 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	4.8 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l 以下	51 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	121 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジェオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.0
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.003 mg/l	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5度未満
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002 mg/l	濁度	2度以下	0.1度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.22 mg/l (採水者測定)
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成29年8月3日～平成29年8月21日				
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者	検査部長				

# 浄水水質検査結果書

No. 2152

平成29年8月22日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス13番  
一般社団法人 長野市薬剤師会  
会長



平成29年8月3日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫					
採水年月日	平成29年8月3日	種別	浄水 (全)			
採水場所 (水道名等)	(114 虫送配水池系)					
採水者氏名	(所属) 塩野浄水場					
天候	前日曇	当日晴	気温	26°C	水温	25°C
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果	
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
セレン	0.01mg/l 以下	0.003 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満	
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満	
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	17 mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.7 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
フッ素	0.8mg/l 以下	0.29 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	13.6 mg/l	
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.13 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	101 mg/l	
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	234 mg/l	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
シストランズ-1,2-シクロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0016 mg/l	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満	
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.08 mg/l	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし	
クロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5度未満	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1度未満	
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.24 mg/l (採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日	平成29年8月3日～平成29年8月21日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長					

# 浄水水質検査結果書

No. 2153

平成29年8月22日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス13番11号  
一般社団法人 長野市薬剤師会  
会長



平成29年8月3日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫			
採水年月日		平成29年8月3日	種別	浄水 (全)	
採水場所 (水道名等)		(115 野辺原配水池系)			
採水者氏名		(所属) 塩野浄水場			
天候 前日曇		当日晴		気温 27℃	水温 21℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.002 mg/l	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアニド	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	11 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.6 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.15 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	7.1 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.04 mg/l	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l 以下	91 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	194 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジェオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	6.8
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5度未満
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.16 mg/l (採水者測定)
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成29年8月3日～平成29年8月21日				
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者					


# 浄水水質検査結果書

No. 2154

平成29年8月22日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス13  
一般社団法人 長野市薬剤師会  
会長



平成29年8月3日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫				
採水年月日	平成29年8月3日	種別	浄水 (全)			
採水場所 (水道名等)	(116 境塚配水池系)					
採水者氏名	(所属) 塩野浄水場					
天候	前日曇	当日晴	気温	29℃	水温	22℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果	
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.006 mg/l	
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l	
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満	
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満	
シアニド	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	7.2 mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.9 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
フッ素	0.8mg/l 以下	0.06 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	4.9 mg/l	
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	56 mg/l	
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	107 mg/l	
1,4-ジオキサソ	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
シス-トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満	
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし	
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.002 mg/l	臭気	異常でないこと	異臭なし	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l	色度	5度以下	0.5度未満	
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002 mg/l	濁度	2度以下	0.1度未満	
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.24 mg/l (採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日	平成29年8月3日～平成29年8月21日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長					


# 浄水水質検査結果書

No. 2155

平成29年8月22日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス13番  
一般社団法人 長野市薬剤師会  
会長



平成29年8月3日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫				
採水年月日	平成29年8月3日	種別	浄水(全)		
採水場所(水道名等)	(117 豊丘配水池系)				
採水者氏名	(所属) 塩野浄水場				
天候 前日曇	当日晴		気温 26.7℃	水温 22.0℃	
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.033 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.022 mg/l
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004 mg/l
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアニド	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	3.3 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.3 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.05 mg/l 未満	塩化物イオン	200mg/l 以下	1.8 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	23 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	47 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジオオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.6 mg/l
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l	pH値	5.8以上8.6以下	7.2
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロホルム	0.06mg/l 以下	0.029 mg/l	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.013 mg/l	色度	5度以下	0.5 度未満
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1 度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.3 mg/l (採水者測定)
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成29年8月3日～平成29年8月21日				
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者	検査部長				




# 浄水水質検査結果書

No. 2156

平成29年8月22日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス13番11号  
一般社団法人 長野市薬剤師会  
会長



平成29年8月3日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫				
採水年月日	平成29年8月3日	種別	浄水 (全)			
採水場所 (水道名等)	(118. 米子配水池系)					
採水者氏名	(所属) 塩野浄水場					
天候	前日曇	当日晴	気温	24.8℃	水温	19.7℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果	
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.011 mg/l	
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.004 mg/l	
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.003 mg/l	
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満	
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満	
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	4.8 mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.6 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
フッ素	0.8mg/l 以下	0.06 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	2.0 mg/l	
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	23 mg/l	
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	60 mg/l	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.4 mg/l	
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし	
クロホルム	0.06mg/l 以下	0.008 mg/l	臭気	異常でないこと	異臭なし	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5 度未満	
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1 度未満	
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.2 mg/l (採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日	平成29年8月3日～平成29年8月21日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長					


# 浄水水質検査結果書

No. 2157

平成29年8月22日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス13番11号  
一般社団法人 長野市薬剤師会  
会長



平成29年8月3日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫					
採水年月日	平成29年8月3日	種別	浄水(全)			
採水場所(水道名等)	(119日滝原配水池系)					
採水者氏名	(所属) 塩野浄水場					
天候	前日曇	当日晴	気温	28℃	水温	25℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果	
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001 mg/l未滿	
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 mg/l未滿	
カドミウム	0.003mg/l以下	0.0003 mg/l未滿	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001 mg/l未滿	
水銀	0.0005mg/l以下	0.00005mg/l未滿	プロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 mg/l未滿	
セレン	0.01mg/l以下	0.002 mg/l	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008 mg/l未滿	
鉛	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未滿	亜鉛	1.0mg/l以下	0.005 mg/l未滿	
ヒ素	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未滿	アルミニウム	0.2mg/l以下	0.02 mg/l未滿	
六価クロム	0.05mg/l以下	0.005 mg/l未滿	鉄	0.3mg/l以下	0.03 mg/l未滿	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004 mg/l未滿	銅	1.0mg/l以下	0.01 mg/l未滿	
シアン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未滿	ナトリウム	200mg/l以下	22 mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.9 mg/l	マンガン	0.05mg/l以下	0.005 mg/l未滿	
フッ素	0.8mg/l以下	0.26 mg/l	塩化物イオン	200mg/l以下	17.0 mg/l	
ホウ素	1.0mg/l以下	0.13 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	130 mg/l	
四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002 mg/l未滿	蒸発残留物	500mg/l以下	302 mg/l	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.001 mg/l未滿	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02 mg/l未滿	
シス・トランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/l以下	0.0002 mg/l未滿	ジオオスミン	0.01µg/l以下	0.001 µg/l未滿	
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.0005 mg/l未滿	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l以下	0.001 µg/l未滿	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0002 mg/l未滿	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 mg/l未滿	
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.0002 mg/l未滿	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005 mg/l未滿	
ベンゼン	0.01mg/l以下	0.0005 mg/l未滿	有機物(TOCの量)	3mg/l以下	0.2 mg/l未滿	
塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 mg/l未滿	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 mg/l未滿	味	異常でないこと	異味なし	
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001 mg/l未滿	臭	異常でないこと	異臭なし	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 mg/l未滿	色度	5度以下	0.5度未滿	
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 mg/l未滿	濁度	2度以下	0.1度未滿	
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未滿	残留塩素		0.20 mg/l(採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日	平成29年8月3日~平成29年8月21日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長					

# 浄水水質検査結果書

No. 2158

平成29年8月22日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス13番11号  
一般社団法人 長野市薬剤師会  
会長



平成29年8月3日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫					
採水年月日	平成29年8月3日	種別	浄水 (全)			
採水場所 (水道名等)	(120 仙仁配水池系)					
採水者氏名	(所属) 塩野浄水場					
天候	前日曇	当日晴	気温	26.9℃	水温	17.5℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果	
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l	
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満	
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満	
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	4.0 mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.7 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
フッ素	0.8mg/l 以下	0.05 mg/l 未満	塩化物イオン	200mg/l 以下	5.0 mg/l	
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l 以下	28 mg/l	
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	68 mg/l	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満	
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし	
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5度未満	
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l	濁度	2度以下	0.1度未満	
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.3 mg/l (採水者測定)	
判定及び意見	上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成29年8月3日～平成29年8月21日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長					

# 浄水水質検査結果書

No. 2159

平成29年8月22日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市アークス13番11号  
一般社団法人 長野市薬剤師会  
会長



平成29年8月3日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫				
採水年月日	平成29年8月3日	種別	浄水(全)			
採水場所(水道名等)	(121 峰の原浄水場系)					
採水者氏名	(所属) 塩野浄水場					
天候	前日曇	当日晴	気温	20.7℃	水温	17.1℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果	
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.010 mg/l	
大腸菌	検出されないこと	陰性	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.008 mg/l	
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満	
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.014 mg/l	
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満	
シアニン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	2.2 mg/l	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.1 mg/l 未満	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
フッ素	0.8mg/l 以下	0.05 mg/l 未満	塩化物イオン	200mg/l 以下	0.8 mg/l	
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	16 mg/l	
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	28 mg/l	
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満	
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし	
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.010 mg/l	臭気	異常でないこと	異臭なし	
ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.006 mg/l	色度	5度以下	0.5度未満	
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1度未満	
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.5 mg/l (採水者測定)	
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日	平成29年8月3日～平成29年8月21日					
検査機関	一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者	検査部長					