原水水質検査結果書

No. A2600073-001 1/1
令和8年4月16日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　小澤　詳治

須坂市長 三木 正夫　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1　須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和8年4月9日	種別	水道原水
採水年月日	令和8年4月9日	採水時刻	8時35分
天候	前日 晴　　当日 晴	採水時の温度	気温 9.4 ℃　　水温 8.4 ℃
採水場所 (水源名等)	(菅平グリーン別荘地　原水)　ポンプ室　原水採水口		
採水者	武田　淳志　　(所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果
大腸菌		陰性
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0
－ 以 下 余 白 －		

備考	
検査期日	令和8年4月9日　～　令和8年4月15日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2600017-001 1/1
令和8年4月16日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　小澤　詳治

須坂市長 三木 正夫　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1　須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和8年4月9日	種別	水道浄水
採水年月日	令和8年4月9日	採水時刻	8時30分
天候	前日 晴　　当日 晴	採水時の温度	気温 9.4 ℃　　水温 6.6 ℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設))　守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田　淳志　　(所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	6.5	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1	10以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和8年4月9日　～　令和8年4月15日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2600059-001 1/1
令和8年5月21日
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号

須坂市長 三木 正夫　様

長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　小澤　詳治

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1　須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和8年5月14日	種別	水道浄水
採水年月日	令和8年5月14日	採水時刻	8時35分
天候	前日 曇り　　当日 晴	採水時の温度	気温 13.3 ℃　　水温 11.1 ℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設))　守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田　淳志　　(所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	5.7	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
残留塩素	mg/l	0.4（採水者測定）	
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下
塩素酸	mg/l	0.08	0.6以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1	10以下
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和8年5月14日　～　令和8年5月20日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2600094-001 1/1
令和8年6月12日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 小澤 詳治

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和8年6月4日	種別	水道浄水
採水年月日	令和8年6月4日	採水時刻	8時30分
天候	前日 雨 当日 曇り	採水時の温度	気温 15.8 ℃ 水温 14.1 ℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田 淳志 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.5	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	5.8	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.2	10以下
残留塩素	mg/l	0.4（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和8年6月4日 ～ 令和8年6月10日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2600132-001 1/1
令和8年7月15日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第13号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 小澤 詳治

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和8年7月9日	種別	水道浄水
採水年月日	令和8年7月9日	採水時刻	8時00分
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 21.6 ℃ 水温 16.9 ℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)) 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	内山 雄斗 (所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐH値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	7.4	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1	10以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和8年7月9日 ～ 令和8年7月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

原水水質検査結果書

No. A2600974-001 1/1
令和8年7月15日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　小澤　詳治

須坂市長 三木 正夫　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1　須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和8年7月9日	種別	水道原水
採水年月日	令和8年7月9日	採水時刻	8時20分
天候	前日 晴　　当日 晴	採水時の温度	気温 19.3 ℃　　水温 13.9 ℃
採水場所 (水源名等)	(菅平グリーン別荘地　原水)　ポンプ室　原水採水口		
採水者	内山　雄斗　　(所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果
大腸菌		陰性
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0
－ 以 下 余 白 －		

備考	
検査期日	令和8年7月9日　～　令和8年7月14日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2600168-001 1/1
令和8年8月19日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 小澤 詳治

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和8年8月6日	種別	水道浄水
採水年月日	令和8年8月6日	採水時刻	7時40分
天候	前日 晴　　当日 晴	採水時の温度	気温 23.0 ℃　　水温 18.2 ℃
採水場所（水道名等）	（149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設)） 守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	内山 雄斗　　（所属） 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	総トリハロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.03以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	ブロモホルム	mg/l	0.001未満	0.09以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008未満	0.08以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.013	1.0以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	銅及びその化合物	mg/l	0.01未満	1.0以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/l	3.8	200以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	10以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	塩化物イオン	mg/l	4.4	200以下
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19	300以下
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	蒸発残留物	mg/l	74	500以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.001未満	0.05以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	ジェオスミン	μg/l	0.001未満	0.01以下
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下	2-メチルイソボルネオール	μg/l	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
PFOS及びPFOA	μg/l	0.005未満	0.05以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2未満	3以下
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下	pH値		7.6	5.8～8.6
塩素酸	mg/l	0.06未満	0.6以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.02以下	臭気		異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/l	0.001未満	0.06以下	色度	度	0.5未満	5以下
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002未満	0.03以下	濁度	度	0.1未満	2以下
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.1以下	残留塩素	mg/l	0.3(採水者測定)	
臭素酸	mg/l	0.001未満	0.01以下	－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和8年8月6日　～　令和8年8月18日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

原水水質検査結果書

No. A2601544-001 1/1
令和8年9月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 小澤 詳治

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和8年9月3日	種別	水道原水
採水年月日	令和8年9月3日	採水時刻	8時00分
天候	前日 ― 当日 曇	採水時の温度	気温 20.2 ℃ 水温 11.7 ℃
採水場所（水源名等）	（菅平グリーン別荘地 原水） ポンプ室 原水採水口		
採水者	内山 雄斗 （所属） 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/ml	0	100以下	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.05以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	塩化物イオン	mg/l	4.1	200以下
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.003以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	11	300以下
水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.0005以下	蒸発残留物	mg/l	76	500以下
セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.2以下
鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	ジェオスミン	μg/l	0.001未満	0.01以下
ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.01以下	2-メチルイソボルネオール	μg/l	0.001未満	0.01以下
六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	0.02以下	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.02以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.005以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.01以下	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	10以下	pH値		7.4	5.8～8.6
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.8以下	味		異常なし	異常でないこと
ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	1.0以下	臭気		異常なし	異常でないこと
四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.002以下	色度	度	0.5未満	5以下
1,4-ジオキサン	mg/l	0.001未満	0.05以下	濁度	度	0.1未満	2以下
シス,トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.04以下	― 以 下 余 白 ―			
ジクロロメタン	mg/l	0.0005未満	0.02以下				
テトラクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下				
トリクロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.01以下				
PFOS及びPFOA	μg/l	0.005未満	0.05以下				
ベンゼン	mg/l	0.0005未満	0.01以下				
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	1.0以下				
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.2以下				
鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.3以下				
銅及びその化合物	mg/l	0.01未満	1.0以下				
ナトリウム及びその化合物	mg/l	3.7	200以下				

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。 （上記基準値は浄水における基準値です。）
検査期日	令和8年9月3日 ～ 令和8年9月16日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋

浄水水質検査結果書

No. B2600212-001 1/1
令和8年9月8日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　小澤　詳治

須坂市長 三木 正夫　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1　須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和8年9月3日	種別	水道浄水
採水年月日	令和8年9月3日	採水時刻	7時50分
天候	前日　－　　当日 曇り	採水時の温度	気温 20.9 ℃　　水温 18.3 ℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設))　守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	内山　雄斗　　(所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	4.5	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	10以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
－以下余白－			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和8年9月3日　～　令和8年9月7日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

浄水水質検査結果書

No. B2600252-001 1/1
令和8年10月14日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第18号
長野県長野市アークス13番1号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長　小澤　詳治

須坂市長 三木 正夫　様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1　須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和8年10月8日	種別	水道浄水
採水年月日	令和8年10月8日	採水時刻	8時40分
天候	前日 曇り　　当日 晴	採水時の温度	気温 10.2 ℃　　水温 15.4 ℃
採水場所 (水道名等)	(149 菅平グリーン別荘地(峰の原飲料水供給施設))　守谷開発別荘地 14番通り入り口 散水栓		
採水者	武田　淳志　　(所属) 長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果	水質基準
ｐＨ値		7.4	5.8～8.6
塩化物イオン	mg/l	6.2	200以下
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2未満	3以下
一般細菌	CFU/ml	0	100以下
大腸菌		陰性	検出されないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
味		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5以下
濁度	度	0.1未満	2以下
亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.04以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	10以下
残留塩素	mg/l	0.3（採水者測定）	
－ 以 下 余 白 －			

判定及び備考	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	令和8年10月8日　～　令和8年10月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会　検査センター
検査責任者	検査部長　北村　晋

原水水質検査結果書

No. A2601881-001 1/1
令和8年10月14日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 小澤 詳治

須坂市長 三木 正夫 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市長 三木 正夫		
受付年月日	令和8年10月8日	種別	水道原水
採水年月日	令和8年10月8日	採水時刻	8時45分
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 7.0 ℃ 水温 9.8 ℃
採水場所（水源名等）	（菅平グリーン別荘地 原水） ポンプ室 原水採水口		
採水者	武田 淳志 （所属）長野市薬剤師会 検査センター		

検査項目	単位	検査結果
大腸菌		陰性
嫌気性芽胞菌	CFU/100ml	0
－ 以 下 余 白 －		

備考	
検査期日	令和8年10月8日 ～ 令和8年10月13日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋