

須坂市長 三木 正夫
須坂市長 三木 正夫 様

作成日： 2025/06/02
PAGE： 1

分析結果一覧表

一般社団法人長野市薬剤師会

依頼番号		B2500058	B2500058	B2500058	B2500058	B2500058	B2500058	B2500058	B2500058	B2500058	B2500058
枝番		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
検体番号											
採取日/計画日		2025/05/15	2025/05/15	2025/05/15	2025/05/15	2025/05/15	2025/05/15	2025/05/15	2025/05/15	2025/05/15	2025/05/15
依頼者名		須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫
事業所名		須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫	須坂市長 三木 正夫
施設名		110 高区配水池系	111 低区配水池系	112 第八配水池系	113 南原配水池系	114 虫送配水池系	115 野辺原配水池系	117 豊丘配水池系	118 米子配水池系	119 日滝原配水池系	120 仙仁配水池系
分析区分		長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）
試料名		水道浄水	水道浄水	水道浄水	水道浄水	水道浄水	水道浄水	水道浄水	水道浄水	水道浄水	水道浄水
採取場所											
分析区分	分析項目名	単位									
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	0.001 未満	-	-
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.7	2.1	-	0.3	-	0.4	2.2	-	-
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	フッ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	0.22	-	-	-	0.24
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	0.24	-	-	-	0.21
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	塩素酸	mg/l	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	クロロ酢酸	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	クロロホルム	mg/l	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.004	0.001 未満	0.003	0.001	0.007	0.001 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	ジクロロ酢酸	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.004	0.002 未満	0.004	0.002 未満	0.005	0.002 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001	0.001 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	臭素酸	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	総トリハロメタン	mg/l	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.006	0.001 未満	0.004	0.003	0.011	0.001 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	トリクロロ酢酸	mg/l	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.003	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.004	0.002 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001 未満	0.001	0.001	0.003	0.001 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	ブロモホルム	mg/l	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	ホルムアルデヒド	mg/l	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	0.03 未満	-
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	塩化物イオン	mg/l	4.6	5.0	6.5	2.7	30.7	3.2	3.3	2.0	22.9
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	61	69	77	-	118	27	77	-	115
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	蒸発残留物	mg/l	139	159	162	83	288	80	150	-	263
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.3	0.2 未満	0.3	0.2	0.4	0.2 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	pH値		6.9	6.9	7.5	7.3	7.2	7.4	7.0	7.3	7.5
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
長野県告示第261号（水道法）（飲料水等）	残留塩素	mg/l	0.42（採水者測定）	0.38（採水者測定）	0.44（採水者測定）	0.36（採水者測定）	0.38（採水者測定）	0.38（採水者測定）	0.4（採水者測定）	0.4（採水者測定）	0.36（採水者測定）

須坂市長 三木 正夫 様

作成日 : 2025/06/02
PAGE : 2

分析結果一覽表

一般社団法人長野市薬剤師会

[illegible]