

浄水水質検査結果書

No. 2067

平成24年8月20日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号
社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成24年8月7日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者			須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫			
採水年月日			平成24年8月7日		種別	浄水(全)
採水場所(水道名等)			(110 高区配水池系)			
採水者氏名			(所属) 塩野浄水場			
天候 前日曇天			当日曇天		気温 29.0℃	水温 21.0℃
検査項目		基準値	検査結果		検査項目	基準値 検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	トリクロロ酢酸		0.2mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
大腸菌	検出されないこと	陰性	プロモジクロロメタン		0.03mg/l 以下	0.001 mg/l
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	ブロモホルム		0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
水銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	ホルムアルデヒド		0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛		1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム		0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	鉄		0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	銅		1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム		200mg/l 以下	6.6 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	3.3 mg/l	マンガン		0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.06 mg/l	塩化物イオン		200mg/l 以下	5.7 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/l 以下	67 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物		500mg/l 以下	145 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤		0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン		0.01μg/l 以下	0.001 μg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール		0.01μg/l 以下	0.001 μg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤		0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類		0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)		3mg/l 以下	0.2 mg/l
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値		5.8以上8.6以下	6.9
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味		異常でないこと	異味なし
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l	臭気		異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度		5度以下	0.5 度未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l	濁度		2度以下	0.1 度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素			0.28 mg/l (採水者測定)
総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.003 mg/l				
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日			平成24年8月7日～平成24年8月17日			
検査機関			社団法人 長野市薬剤師会 検査センター			
検査責任者			検査部長			

浄水水質検査結果書

No. 2068

平成24年8月20日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号

社団法人 長野市薬剤師会

会長

平成24年8月7日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。



依頼者			須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫		
採水年月日			平成24年8月7日	種別	浄水 (全)
採水場所 (水道名等)			(111 低区配水池系)		
採水者氏名			(所属) 塩野浄水場		
天候 前日曇天			当日曇天		気温 29.5℃ 水温 22.0℃
検査項目		基準値	検査結果		
一般細菌		100CFU/ml 以下	0 CFU/ml		トリクロロ酢酸 0.2mg/l 以下 0.002 mg/l 未満
大腸菌		検出されないこと	陰性		プロモジクロロメタン 0.03mg/l 以下 0.002 mg/l
カドミウム		0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満		プロモホルム 0.09mg/l 以下 0.001 mg/l 未満
水銀		0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満		ホルムアルデヒド 0.08mg/l 以下 0.008 mg/l 未満
セレン		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		亜鉛 1.0mg/l 以下 0.005 mg/l 未満
鉛		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		アルミニウム 0.2mg/l 以下 0.02 mg/l 未満
ヒ素		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		鉄 0.3mg/l 以下 0.03 mg/l 未満
六価クロム		0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満		銅 1.0mg/l 以下 0.01 mg/l 未満
シアン		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		ナトリウム 200mg/l 以下 6.6 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/l 以下	2.8 mg/l		マンガン 0.05mg/l 以下 0.005 mg/l 未満
フッ素		0.8mg/l 以下	0.05 mg/l		塩化物イオン 200mg/l 以下 5.3 mg/l
ホウ素		1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満		カルシウム、マグネシウム等 (硬度) 300mg/l 以下 59 mg/l
四塩化炭素		0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満		蒸発残留物 500mg/l 以下 124 mg/l
1,4-ジオキサン		0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		陰イオン界面活性剤 0.2mg/l 以下 0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満		ジエオスミン 0.01μg/l 以下 0.001 μg/l 未満
ジクロロメタン		0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満		2-メチルイソボルネオール 0.01μg/l 以下 0.001 μg/l 未満
トトラクロロエチレン		0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満		非イオン界面活性剤 0.02mg/l 以下 0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン		0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満		フェノール類 0.005mg/l 以下 0.0005 mg/l 未満
ベンゼン		0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満		有機物 (TOCの量) 3mg/l 以下 0.2 mg/l
塩素酸		0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満		pH 値 5.8 以上 8.6 以下 6.9
クロロ酢酸		0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満		味 異常でないこと 異味なし
クロロホルム		0.06mg/l 以下	0.002 mg/l		臭気 異常でないこと 異臭なし
ジクロロ酢酸		0.04mg/l 以下	0.002 mg/l 未満		色度 5 度 以下 0.5 度 未満
ジブロモクロロメタン		0.1mg/l 以下	0.001 mg/l		濁度 2 度 以下 0.1 度 未満
臭素酸		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		残留塩素 0.22 mg/l (採水者測定)
総トリハロメタン		0.1mg/l 以下	0.005 mg/l		
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日		平成24年8月7日～平成24年8月17日			
検査機関		社団法人 長野市薬剤師会 検査センター			
検査責任者		検査部長			

浄水水質検査結果書

No. 2069

平成24年8月20日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号
社団法人 長野市薬剤師会
会長

平成24年8月7日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫					
採水年月日		平成24年8月7日		種別	浄水(全)		
採水場所(水道名等)		(112 第八配水池系)					
採水者氏名		(所属) 塩野浄水場					
天候 前日曇天		当日曇天		気温 28.0℃		水温 23.5℃	
検査項目		基準値	検査結果	検査項目		基準値	検査結果
一般細菌		100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	トリクロロ酢酸		0.2mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
大腸菌		検出されないこと	陰性	プロモジクロロメタン		0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
カドミウム		0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモホルム		0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
銀		0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	ホルムアルデヒド		0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
セレン		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛		1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
鉛		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム		0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
ヒ素		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	鉄		0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
六価クロム		0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	銅		1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアニド		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム		200mg/l 以下	8.6 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/l 以下	1.8 mg/l	マンガン		0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素		0.8mg/l 以下	0.10 mg/l	塩化物イオン		200mg/l 以下	6.8 mg/l
ホウ素		1.0mg/l 以下	0.02 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/l 以下	84 mg/l
四塩化炭素		0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物		500mg/l 以下	177 mg/l
1,4-ジオキサン		0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤		0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-シクロエチレン		0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジオオスミン		0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン		0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール		0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
テトラクロロエチレン		0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤		0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン		0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類		0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン		0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)		3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満
塩素酸		0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値		5.8以上8.6以下	6.7
クロロ酢酸		0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味		異常でないこと	異味なし
クロロホルム		0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気		異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸		0.04mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度		5度以下	0.5 度未満
ジプロモクロロメタン		0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度		2度以下	0.1 度未満
臭素酸		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素			0.22 mg/l (採水者測定)
総トリハロメタン		0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満				
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する							
検査期日		平成24年8月7日～平成24年8月17日					
検査機関		社団法人 長野市薬剤師会 検査センター					
検査責任者		検査部長					

浄水水質検査結果書

No. 2070

平成24年8月20日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市若里 5丁目 11番 1号
社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成24年8月7日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者			須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫			
採水年月日			平成24年8月7日	種別	浄水(全)	
採水場所(水道名等)			(113 南原配水池系)			
採水者氏名			(所属) 塩野浄水場			
天候 前日曇天		当日曇天	気温 28.5℃	水温 26.5℃		
検査項目		基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml		トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
大腸菌	検出されないこと	陰性		プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.003 mg/l
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満		プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満		ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満		銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアニド	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		ナトリウム	200mg/l 以下	6.3 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.8 mg/l		マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.05 mg/l		塩化物イオン	200mg/l 以下	4.9 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	48 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満		蒸発残留物	500mg/l 以下	95 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満		ジエオスミン	0.01μg/l 以下	0.001 μg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満		2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l 以下	0.001 μg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満		非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満		フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満		有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満		pH値	5.8以上8.6以下	7.2
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満		味	異常でないこと	異味なし
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.003 mg/l		臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	0.002 mg/l 未満		色度	5度以下	0.5 度未満
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002 mg/l		濁度	2度以下	0.1 度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		残留塩素		0.16 mg/l (採水者測定)
総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.008 mg/l				
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日		平成24年8月7日～平成24年8月17日				
検査機関		社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者		検査部長				

浄水水質検査結果書

No. 2071

平成24年8月20日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市若里 5丁目 11番 1号
社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成24年8月7日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者			須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫		
採水年月日			平成24年8月7日	種別	浄水(全)
採水場所(水道名等)			(114 虫送配水池系)		
採水者氏名			(所属) 塩野浄水場		
天候 前日曇天			当日曇天		気温 28.0℃ 水温 25.0℃
検査項目		基準値	検査結果	検査項目	
一般細菌		100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	トリクロロ酢酸	
大腸菌		検出されないこと	陰性	プロモジクロロメタン	
カドミウム		0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモホルム	
銀		0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	ホルムアルデヒド	
セレン		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	
鉛		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	
ヒ素		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	鉄	
六価クロム		0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	銅	
シアニド		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/l 以下	1.5 mg/l	マンガン	
フッ素		0.8mg/l 以下	0.28 mg/l	塩化物イオン	
ホウ素		1.0mg/l 以下	0.18 mg/l	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	
四塩化炭素		0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	
1,4-ジオキサン		0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	
シス・トランス-1,2-シクロエチレン		0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジオオスミン	
ジクロロメタン		0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	
テトラクロロエチレン		0.01mg/l 以下	0.0012 mg/l	非イオン界面活性剤	
トリクロロエチレン		0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	
ベンゼン		0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)	
塩素酸		0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	
クロロ酢酸		0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	
クロロホルム		0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	
ジクロロ酢酸		0.04mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	
ジプロモクロロメタン		0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	
臭素酸		0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素	
総トリハロメタン		0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満		
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日		平成24年8月7日～平成24年8月17日			
検査機関		社団法人 長野市薬剤師会 検査センター			
検査責任者		検査部長			

浄水水質検査結果書

No. 2072

平成24年8月20日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号
社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成24年8月7日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫				
採水年月日	平成24年8月7日	種別	浄水 (全)		
採水場所 (水道名等)	(115 野辺原配水池系)				
採水者氏名	(所属) 塩野浄水場				
天候 前日曇天	当日曇天	気温	28.0℃	水温	22.0℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
大腸菌	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	ブromoホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアニド	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	10 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.7 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.14 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	7.8 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.03 mg/l	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l 以下	90 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	187 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジオキサシン	0.01μg/l 以下	0.001 μg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l 以下	0.001 μg/l 未満
1,2-ジクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	6.6
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5 度未満
ジブromokロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002 mg/l	濁度	2度以下	0.1 度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.20 mg/l (採水者測定)
総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.002 mg/l			
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成24年8月7日～平成24年8月17日				
検査機関	社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者	検査部長				

浄水水質検査結果書

No. 2073

平成24年8月20日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市若里 5丁目 11番 1号
社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成24年8月7日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫				
採水年月日	平成24年8月7日	種別	浄水 (全)		
採水場所 (水道名等)	(116 境塚配水池系)				
採水者氏名	(所属) 塩野浄水場				
天候 前日曇天	当日曇天		気温 30.0℃	水温 24.0℃	
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
大腸菌	検出されないこと	陰性	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.002 mg/l	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアニド	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	23 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.0 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.24 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	35.0 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.21 mg/l	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l 以下	142 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	310 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジオキサシン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
トトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.2
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5度未満
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.22 mg/l (採水者測定)
総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満			
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成24年8月7日～平成24年8月17日				
検査機関	社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者	検査部長				

浄水水質検査結果書

No. 2074

平成24年8月20日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市若里 5丁目 11番 1号
社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成24年8月7日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者			須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫			
採水年月日			平成24年8月7日		種別	浄水(全)
採水場所(水道名等)			(117 豊丘配水池系)			
採水者氏名			(所属) 塩野浄水場			
天候 前日曇天			当日曇天		気温 30.0℃	水温 23.0℃
検査項目		基準値	検査結果		検査項目	基準値 検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	トリクロロ酢酸		0.2mg/l 以下	0.006 mg/l
大腸菌	検出されないこと	陰性	プロモジクロロメタン		0.03mg/l 以下	0.003 mg/l
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモホルム		0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	ホルムアルデヒド		0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛		1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム		0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	鉄		0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	銅		1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム		200mg/l 以下	3.7 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.3 mg/l	マンガン		0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.05 mg/l 未満	塩化物イオン		200mg/l 以下	1.9 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300mg/l 以下	27 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物		500mg/l 以下	60 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤		0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン		0.01μg/l 以下	0.001 μg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール		0.01μg/l 以下	0.001 μg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤		0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類		0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)		3mg/l 以下	0.4 mg/l
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.26 mg/l	pH値		5.8以上8.6以下	7.3
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味		異常でないこと	異味なし
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.011 mg/l	臭気		異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	0.003 mg/l	色度		5度以下	0.5度未満
ジプロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度		2度以下	0.1度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素			0.26 mg/l(採水者測定)
総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.014 mg/l				
判定及び意見						
上記水質項目については水質基準に適合する						
検査期日			平成24年8月7日～平成24年8月17日			
検査機関			社団法人 長野市薬剤師会 検査センター			
検査責任者			検査部長			

浄水水質検査結果書

No. 2075

平成24年8月20日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号
社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成24年8月7日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫			
採水年月日		平成24年8月7日		種別	浄水(全)
採水場所(水道名等)		(118 米子配水池系)			
採水者氏名		(所属) 塩野浄水場			
天候 前日曇天		当日曇天		気温 29.0℃	水温 21.0℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
大腸菌	検出されないこと	陰性	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.004 mg/l
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアニド	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	5.4 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.1 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.07 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	2.0 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	24 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	60 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス-トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジオオクサミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物(TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.3
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロホルム	0.06mg/l 以下	0.005 mg/l	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5 度未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002 mg/l	濁度	2度以下	0.1 度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.16 mg/l (採水者測定)
総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.011 mg/l			
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成24年8月7日～平成24年8月17日				
検査機関	社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者	検査部長				

浄水水質検査結果書

No. 2076

平成24年8月20日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市若里 5丁目 11 番 1 号
社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成24年8月7日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫				
採水年月日	平成24年8月7日	種別	浄水 (全)		
採水場所 (水道名等)	(119 日滝原配水池系)				
採水者氏名	(所属) 塩野浄水場				
天候 前日曇天	当日曇天		気温 28.5℃	水温 26.5℃	
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
大腸菌	検出されないこと	陰性	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	プロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
クロム	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアニド	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	22 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.1 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.26 mg/l	塩化物イオン	200mg/l 以下	17.0 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.11 mg/l	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l 以下	139 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	300 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-シクロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジオオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.4
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5度以下	0.5 度未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1 度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.22 mg/l (採水者測定)
総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満			
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成24年8月7日～平成24年8月17日				
検査機関	社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者	検査部長				

浄水水質検査結果書

No. 2077

平成24年8月20日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市若里 5丁目 11 番 1 号
社団法人 長野市薬剤師会
会長

平成24年8月7日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者	須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫				
採水年月日	平成24年8月7日	種別	浄水 (全)		
採水場所 (水道名等)	(120 仙仁配水池系)				
採水者氏名	(所属) 塩野浄水場				
天候 前日曇天	当日曇天	気温	27.0℃	水温	18.0℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
大腸菌	検出されないこと	陰性	プロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアニド	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	4.0 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.7 mg/l	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.05 mg/l 未満	塩化物イオン	200mg/l 以下	4.0 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l 以下	25 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	79 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOC の量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l 未満
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.3
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	色度	5 度 以下	0.5 度 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.002 mg/l	濁度	2 度 以下	0.1 度 未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.22 mg/l (採水者測定)
総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.003 mg/l			
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成24年8月7日～平成24年8月17日				
検査機関	社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者	検査部長				

浄水水質検査結果書

No. 2078

平成24年8月20日

須坂市長 三木 正夫 様

長野県長野市若里 5丁目11番1号
社団法人 長野市薬剤師会
会長



平成24年8月7日付けご依頼の検査結果について、下記の通りご報告致します。

依頼者		須坂市大字須坂 1528-1 須坂市長 三木 正夫			
採水年月日		平成24年8月7日		種別	浄水 (全)
採水場所 (水道名等)		(121 峰の原浄水場系)			
採水者氏名		(所属) 塩野浄水場			
天候 前日曇天		当日曇天		気温 24.5℃	水温 10.5℃
検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
一般細菌	100CFU/ml 以下	0 CFU/ml	トリクロロ酢酸	0.2mg/l 以下	0.002 mg/l 未満
大腸菌	検出されないこと	陰性	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
カドミウム	0.003mg/l 以下	0.0003 mg/l 未満	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001 mg/l 未満
銀	0.0005mg/l 以下	0.00005mg/l 未満	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.008 mg/l 未満
セレン	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	亜鉛	1.0mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
鉛	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	アルミニウム	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
ヒ素	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	鉄	0.3mg/l 以下	0.03 mg/l 未満
六価クロム	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満	銅	1.0mg/l 以下	0.01 mg/l 未満
シアニド	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	ナトリウム	200mg/l 以下	2.2 mg/l
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	0.1 mg/l 未満	マンガン	0.05mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
フッ素	0.8mg/l 以下	0.05 mg/l 未満	塩化物イオン	200mg/l 以下	0.6 mg/l
ホウ素	1.0mg/l 以下	0.02 mg/l 未満	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/l 以下	15 mg/l
四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	蒸発残留物	500mg/l 以下	40 mg/l
1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02 mg/l 未満
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	ジエオスミン	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	2-メチルイソボルネオール	0.01µg/l 以下	0.001 µg/l 未満
トトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.005 mg/l 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.0002 mg/l 未満	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満
ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.0005 mg/l 未満	有機物 (TOCの量)	3mg/l 以下	0.2 mg/l
塩素酸	0.6mg/l 以下	0.06 mg/l 未満	pH値	5.8以上8.6以下	7.3
クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002 mg/l 未満	味	異常でないこと	異味なし
クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.006 mg/l	臭気	異常でないこと	異臭なし
ジクロロ酢酸	0.04mg/l 以下	0.002 mg/l	色度	5度以下	0.5 度未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	濁度	2度以下	0.1 度未満
臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001 mg/l 未満	残留塩素		0.30 mg/l (採水者測定)
総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.006 mg/l			
判定及び意見 上記水質項目については水質基準に適合する					
検査期日	平成24年8月7日～平成24年8月17日				
検査機関	社団法人 長野市薬剤師会 検査センター				
検査責任者	検査部長				