

2025 年度 エアコン購入(日野小学校) 仕様書

1.設置場所

須坂市立日野小学校(須坂市大字塩川(塩川町))
3 階教室(教室名 ひまわり学級 2)

2. 概要

上記1の設置場所にエアコンを設置する。

3.納期限

2025年 6 月 15 日(日)まで (可能な限り早く)
※納品の際は、事前に学校担当者と日程等を確認すること
※納期限までに使用できる状態にすること

4.設置機器

以下製品(メーカー名、品番・規格記載品)または同等品以上とする。同等品で参加する場合は、事前に担当課まで同等品確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることを確認できる書類を持参のうえ、学校教育課の確認及び承認を受けること

内容	メーカー名	品番・規格	数量
パッケージエアコン	三菱電機	PCZ-ERMP112K4	1 台

【同等品条件】

内容	能力等 ()は能力変化の値	単位
定格冷房標準能力	10.0(4.3～11.2)	kW
定格暖房標準能力	11.2(4.8～14.0)	kW

5.特記事項

- (1)ここに明記されていない事項、または疑義が生じた場合は、発注者と受注者との間で対応を協議すること。
- (2)入札額は、エアコン本体・付属装置の設置・冷媒配管工事・電源配線工事(電源ブレーカー増設工事含む)費用の合計(税抜)とする。
- (3)業務実施にあたっては、関係法令を遵守し、適正かつ円滑な業務の進捗を図ること。
- (4) 設置時に発生した梱包材料などは回収すること。
- (5) 設置については、現地を確認のうえ見積ること。現地訪問を希望する事業者は、事前に学校に連絡のうえ、日時調整を行うこと。
- 日野小学校(026-245-0774)

以上