

2025 年 4 月 28 日

入札参加申請者 様

須坂市長 三木 正夫

入札（見積）に係る質疑回答について

期日までに提出のありました質疑について、下記のとおり回答します。

記

2025 年度 防災・安全交付金事業

入札（見積）件名 公共下水道管路施設耐震実施設計業務委託

質 疑	回 答
1 対象路線の 800mm 以上の路線延長、スパン数、800mm 未満の路線延長、スパン数についてご教示ください。	1 800mm 以上 L=581.67m 13 スパン 800mm 未満 L=432.55m 17 スパン
2 対象路線のマンホール形式（1 号、2 号、3 号等）、マンホール種別（現場打式、組立式）とその数量についてご教示ください。	2 1 号マンホール 11 基 2 号マンホール 14 基 3 号マンホール 2 基 すべて組立式になります。
3 過年度成果の耐震診断は下水道耐震指針（2014 年）、耐震計算例（2015 年）を使用して実施されておりますか。	3 下水道施設の耐震対策指針と解説（2014 年版）、下水道施設耐震計算例（2015 年版）を使用して実施しています。
4 液状化判定は道路橋示方書（H29 年版）の式を使用しておりますか。	4 使用しています。