

2025 年 6 月 16 日

入札参加申請者 様

須坂市長 三木 正夫

入札(見積)に係る質疑回答について

期日までに提出のありました質疑について、下記のとおり回答します。

記

入札(見積)件名：2025 年度 塩野浄水場濃縮槽ポンプ更新工事

質 疑	回 答
ポンプについて既存機器と同等性能以上であれば、ポンプ製造メーカー・型式は不問という理解でよろしいでしょうか。	特記仕様書に記載の仕様を満たしているものに限ります。