

2026年6月24日

指名業者 様

須坂市長 三木 正夫

入札（見積）に係る質疑回答について

期日までに提出のありました質疑について、下記のとおり回答します。

記

入札（見積）件名 仁礼保育園エアコン購入（延長保育室）

質 疑	回 答
1 HITACHI 製エアコン RAS-XK7126D（寒冷地仕様）は仕様書のパナソニックルームエアコン CS-UX806D2 と同等品以上として認めてよいか。	1 同等品として認めません。
2 HITACHI 製エアコン RAS-XJ8026D（一般地仕様）は仕様書のパナソニックルームエアコン CS-UX806D2 と同等品以上として認めてよいか。	2 同等品として認めます。