

凡例

-
- 図面番号 1 葉中之 1
- 須坂市水道局
- 標準掘削断面図**
- | | |
|--|---|
| <p>表層工（車道）：再生粗粒度As20 t=50mm
表層工（歩道）：再生細粒度As20 t=30mm</p> <p>RC-40</p> <p>埋設シート
管上+300</p> <p>保護砂</p> <p>D75~D250</p> <p>600</p> <p>管上+100</p> <p>1290~1470</p> <p>1200</p> | <p>表層工（車道）：再生粗粒度As20 t=50mm
表層工（歩道）：再生細粒度As20 t=30mm</p> <p>RC-40</p> <p>埋設シート
管上+300</p> <p>保護砂</p> <p>D300</p> <p>850</p> <p>管上+100</p> <p>1120</p> <p>700</p> <p>430</p> <p>320</p> <p>600~800</p> |
|--|---|
- ※排泥栓部分の埋戻しについては、前後50cm程度を全量砕石埋戻し（RC-40）とする。
- 地下式消火栓きょう
フランジ接手材 GF 7.5K 1組
地下式排泥栓 単口（青蓋）
- 至 須坂温泉
- サマーランド給水

2026年度 日滝原送水管布設工事					
配管図・掘削断面図			縮尺 図示		
市道本郷宮原渡ノ線					
須坂市大字日滝（大谷町）					
局長 照査	勝山 植木	課長 設計	村上 佐々木	係長 製図	植木 佐々木
図面番号 1 葉中之 1					
須坂市水道局					